



Regione
Lombardia

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA



1504600012412

Dati proprietario

Nome e cognome
Ragione sociale
Indirizzo via Sempione
N. civico 221
Comune San Vittore Olona
Provincia Milano
C.A.P. 20028
Codice fiscale / Partita IVA
Telefono 0

Catasto Energetico Edifici Regionale

Codice identificativo 15046 - 000124 / 12
Registrato il 17/05/2012

Valido fino al 17/05/2022

Dati Soggetto certificatore

Nome e cognome Adriano Savio
Numero di accreditamento 653

Dati catastali

Comune catastale	CANEGRATE				Sezione	Foglio	8	Particella	99
Subalterni	da	a	da	a	da	a	da	a	
14									


Dati edificio

Provincia Milano
Comune CANEGRATE
Indirizzo VIA MAGENTA, 47
Periodo di attivazione dell'impianto 15 ottobre - 15 aprile
Gradi giorno 2617[GG]
Categoria dell'edificio E.1(1)
Anno di costruzione 1946-1960
Superficie utile 51.70 [m²]
Superficie disperdente (S) 92.33 [m²]
Volume lordo riscaldato (V) 168.00 [m³]
Rapporto S/V 0.55 [m]
Progettista architettonico N.D.
Progettista impianto termico N.D.
Costruttore N.D.


Mappa




Classe energetica - EP_l Zona climatica E



Classe energetica - ET_c



Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO_{2,e}



CESTEC

CENED
Certificazione Energetica degli Edifici

Pagina 1/2

www.cened.it

ATTESTATO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
valido fino al 17/05/2022



Regione
Lombardia

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA



1504600012412

valido fino al 17/05/2022

ATTESTATO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Indicatori di prestazione energetica

Fabbisogno annuo di energia termica	
Climatizzazione invernale ET_{H}	166.76 [kWh/m ² a]
Climatizzazione estiva ET_{C}	31.20 [kWh/m ² a]
Acqua calda sanitaria ET_{W}	22.41 [kWh/m ² a]
Fabbisogno di energia primaria	
Climatizzazione invernale EP_{H}	225.90 [kWh/m ² a]
Climatizzazione estiva EP_{C}	[kWh/m ² a]
Acqua calda sanitaria EP_{W}	73.98 [kWh/m ² a]
Contributi	
Fonti rinnovabili EP_{FER}	0.00 [kWh/m ² a]
Efficienze medie	
Riscaldamento $\epsilon_{gt,yr}$	74.00 [%]
Acqua calda sanitaria $\epsilon_{gt,yr}$	30.00 [%]
Riscaldamento + Acqua calda sanitaria $\epsilon_{gt,yr}$	63.00 [%]
Totale per usi termici EP_1	299.88 [kWh/m ² a]
Altri usi energetici	
Illuminazione EP_L	0.00 [kWh/m ² a]

Specifiche impianto termico

Tipologia impianto	Riscaldamento	ACS	Combinato
Sistema di generazione			
☒ tradizionale			
☐ multistadio o modulante			
numero generatori			1
potenza termica nom. al focolare			23.20
combustibile utilizzato			Gas naturale
☐ condensazione			
☐ multistadio o modulante			
numero generatori			
potenza termica nom. al focolare			
combustibile utilizzato			
☐ pompe di calore			
numero generatori			
C.O.P. / G.U.E.			
combustibile utilizzato			
☐ teleriscaldamento			
combustibile utilizzato			
☐ cogenerazione			
consumo nom. di combustibile			
combustibile utilizzato			
☐ ad alimentazione elettrica			
potenza elettrica assorbibile			
☐ altro (si veda campo note)			

Possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico

	Intervento	Superficie interessata [m ²]	Prestazioni U [W/m ² K] η [%]	Risparmio EP _H [%]	Priorità Intervento	Classe energetica raggiunta	Riduzione CO ₂ [%]
Involucro	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione della copertura						
Impianto	Sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi rivolte verso l'esterno						
	Sostituzione generatore di calore						
	Sostituzione/adeguamento del sistema di distribuzione						
	Sostituzione del sistema di emissione						
FER	Installazione impianto solare termico						
	Installazione impianto solare fotovoltaico						
TOT.	Sommatoria di tutti gli interventi ipotizzati						
Nota	La priorità degli interventi relativi alle caselle non compilate è trascurabile.						

Note

Firma

Il Soggetto certificatore dichiara sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. N. 445/2000 - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di aver redatto il presente attestato in conformità alla DGR n.VIII/2015 e s.m.

Soggetto certificatore
Adriano Savio

ING. SAVIO ADRIANO

Libere degli ingegneri Prov. Di Pavia n. 1949

CERTIFICATORE ENERGETICO n. 653

Il presente attestato documenta l'avvenuto pagamento, da parte del Soggetto certificatore incaricato, del contributo di euro 10,00 dovuto all'Organismo regionale di certificazione ha stesso valore di ricevuta del Catasto Energetico Edifici Regionale.

CESTEC

ENED
Certificazione Energetica Edifici

Pagina 2/2

www.cened.it