



Unione Europea



Regione Lombardia



Comune di Milano

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CENED Versione 1.08.06.19

Prot. 15146-017293-09

Validità fino al 23/10/2019

## ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

ATTESTATO DI




certificazione energetica degli edifici


### Specifiche dell'immobile | Dati generali

Comune: <b>Milano (Milano)</b>	Zona climatica: <b>E</b>
Indirizzo: <b>Via Longarone 35,37,39,41</b>	Gradi Giorno: <b>2404</b>
Foglio - particella - sub.: <b>Foglio 11; Part. 79; Sub. dal 1 al 38, dal 40 al 48</b>	
Nome intestatario: <b>Condominio di Longarone Secondo</b>	
Oggetto dell'intervento:	Volume lordo riscaldato: <b>39445,45</b> m <sup>3</sup>
Destinazione d'uso: <b>E.1(1,2)</b>	Superficie utile riscaldata: <b>11100,63</b> m <sup>2</sup>
Anno di costruzione: <b>-</b>	Trasmittanza media involucro: <b>1,34</b> W/m <sup>2</sup> K
Progettista:	Trasmittanza media copertura: <b>1,5</b> W/m <sup>2</sup> K
Direttore Lavori:	Trasmittanza media basamento: <b>0</b> W/m <sup>2</sup> K
Costruttore:	Trasmittanza media serramenti: <b>5,34</b> W/m <sup>2</sup> K
Soggetto certificatore (n.): <b>Geom. Missoni Guido Andrea (7398)</b>	Tipologia impianto riscaldamento: <b>Gen. multistadio/modulante</b>
	Vettore energetico: <b>Metano</b>

### Principali indicatori di prestazione energetica | Classe energetica | zona climatica



### Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO<sub>2,eq</sub>



### Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto

Sistema	Intervento	Priorità dell'intervento		
		bassa	media	alta
Edificio	Coibentazione delle strutture opache verticali			X
	Coibentazione delle strutture piane o inclinate di copertura			X
	Coibentazione delle strutture orizzontali di interpiano		X	
	Miglioramento delle prestazioni dei componenti trasparenti	X		
Impianto	Sostituzione del generatore di calore	X		
	Adeguamento del sistema di distribuzione	X		
	Adeguamento del sistema di regolazione	X		
	Installazione impianto solare termico			

**Note** Valido per: Foglio 11; Map 78; Sub. dal 1 a 148. Foglio 11; Map 77; Sub. dal 1 al 30

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:** Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale, n. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i..

COMUNE DI MILANO  
SPORT. UNICO EDILIZI  
828656/2009  
PG  
MISSONI GUIDO ANDREA  
Del 03/11/2009  
(S) UCREDIL  
03/11/2009

Punti Energia Scrl  
Tel. 02 4548 7126 - Fax 02 3658 6040  
e-mail: info@cened.it  
web: www.cened.it

