Arch. Francesco Marmo

Via Maroncelli 15 - 20154 Milano
Tel. 02 6554207 - Fax 02 92876436 - f.marmo@fastwebnet.it
Albo degli Architetti della Provincia di Milano n.11809
Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano n.11599

Sez. III civile – G.E. Dott.ssa Mennuni – procedura esecutiva immobiliare

R.G.1271 / 2018

CONDOMINIO DI VIA SAPONARO 18 MILANO contro [redacted]

INTEGRAZIONE PERIZIA

A seguito di accesso agli atti presso l'Ufficio Visure di via Gregorovius n.18 avvenuto in data 30.04.2019, il sottoscritto ctu arch. Francesco Marmo rileva che lo stato dei luoghi dell'unità immobiliare oggetto della procedura è conforme alla planimetria relativa alla DIA a variante PG 388762/2006 presente nella documentazione edilizia agli atti.

Come indicato nella perizia depositata si rileva che l'altezza soprastante e sottostante il soppalco realizzato nel locale soggiorno è inferiore alla minima consentita dal regolamento edilizio vigente, pertanto si ritiene necessaria la sua rimozione.

Allegati:

planimetria DIA a variante PG388762/2006

Arch. Francesco Marmo

Milano, 2 maggio 2019

Firmato Da: FRANCESCO MARMO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 457149