Regione Lombardia

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA valido fino al 20/03/2024

Dati proprietario

Nome e cognome
Ragione sociale -
Indirizzo VIA MARZABOTTO
N. civico 18
Comune CORSICO
Provincia MILANO
C.A.P. 20094
Codice fiscale / Partita IVA
Telefono

Catasto Energetico Edifici Regionale

Codice identificativo 15093 - 000189 / 14
Registrato il 20/03/2014

Valido fino al 20/03/2024

Dati Soggetto certificatore

Nome e cognome Barbara Pighi
Numero di accreditamento 9730

Dati catastali

Comune catastale	CORSICO	Sezione		Foglio	7	Particella	111
Subalterni	da	a	da	a	da	a	da	a
48								

Dati edificio

Provincia	MILANO
Comune	CORSICO
Indirizzo	VIA MARZABOTTO 18
Periodo di attivazione dell'impianto	15 ottobre - 15 aprile
Gradi giorno	2187 [gg]
Categoria dell'edificio	E.1(1)
Anno di costruzione	1961 - 1976
Superficie utile	72.41 [m²]
Superficie disperdente (S)	[m²]
Volume lordo riscaldato (V)	244.61 [m³]
Rapporto S/V	0.37 [m⁻¹]
Progettista architettonico	N.D.
Progettista impianto termico	N.D.
Costruttore	N.D.

Mappa

Classe energetica - EP_h Zona climatica E

Classe energetica - ET_c



Richiesta rilascio targa energetica

☐ Secondo quanto sancito al punto 11 della DGR VIII/5018 e s.m.i., si richiede, all'Organismo di accreditamento, il rilascio della targa

Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - Co_{2eq}



40.98 [kg/m²a]

Finlombarda — CENED Certificazione Energetica degli Edifici — Pagina 1/2

www.cened.it

Regione Lombardia

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA valido fino al 20/03/2024

Indicatori di prestazione energetica

Fabbisogno annuo di energia termica	
Climatizzazione invernale ET_H	[kWh/m²a]
Climatizzazione estiva ET_C	23.66 [kWh/m²a]
Acqua calda sanitaria ET_W	20.70 [kWh/m²a]
Fabbisogno di energia primaria	
Climatizzazione invernale EP_H	205.12 [kWh/m²a]
Climatizzazione estiva EP_C	[kWh/m²a]
Acqua calda sanitaria EP_W	54.22 [kWh/m²a]
Contributi	
Fonti rinnovabili EP_{RN}	0.00 [kWh/m²a]
Efficienze medie	
Riscaldamento $\eta_{H,gr}$	61.00 [%]
Acqua calda sanitaria $\eta_{W,gr}$	[%]
Riscaldamento + Acqua calda sanitaria $\eta_{H,W,gr}$	56.00 [%]
Totale per usi termici EP_T	259.36 [kWh/m²a]
Altri usi energetici	
Illuminazione EP_L	0.00 [kWh/m²a]

Specifiche impianto termico

Tipologia impianto	Riscaldamento	ACS	Combinato
Sistema di generazione			
☒ tradizionale			
○ multistadio o modulante			
numero generatori	3		
potenza termica nom. al focolare	9.75		
combustibile utilizzato	gas naturale		
☐ condensazione			
○ multistadio o modulante			
numero generatori			
potenza termica nom. al focolare			
combustibile utilizzato			
☐ pompe di calore			
numero generatori			
C.O.P. / G.U.E.			
combustibile utilizzato			
☐ teleriscaldamento			
combustibile utilizzato			
☐ cogenerazione			
consumo nom. di combustibile			
combustibile utilizzato			
☐ ad alimentazione elettrica			
potenza elettrica assorbita			
☒ altro (si veda campo note)		X	

Possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico

	Intervento	Superficie interessata [m²]	Prestazioni U [W/m²K] η [%]	Risparmio EP_H [%]	Priorità intervento	Classe energetica raggiunta	Riduzione CO_{2eq} [%]
Involucro	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione della copertura						
	Sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi rivolte verso l'esterno						
Impianto	Ristrutturazione generatore di calore						
	Sostituzione/adeguamento del sistema di distribuzione						
	Sostituzione del sistema di emissione						
	Installazione/ricostruzione VMC						
FER	Installazione impianto solare termico						
	Installazione impianto solare fotovoltaico						
TOT.	Sommatoria di tutti gli interventi ipotizzati						

Note: La priorità degli interventi relativi alle caselle non compilate è trascurabile.

Note

sola produzione di acqua calda sanitaria.

Firma

Il Soggetto certificatore dichiara sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. N. 445/2000 - e nella consapevolezza che la dichiarazione mendace e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di aver redatto il presente attestato in conformità alla DGR vigente e con

Soggetto certificatore
Barbara Pighi

PIGHI
Certificato n. 11497

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Il presente attestato documenta l'avvenuto pagamento, da parte del Soggetto certificatore incaricato, del contributo di euro 10,00 dovuto all'Organismo regionale di accreditamento ad esso, ivi e di ricevuta del Catasto Energetico Edifici Regionale.

Finlombarda — CENED Certificazione Energetica degli Edifici — Pagina 2/2

www.cened.it